

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY Nr HKL.600 – 3686/P/2008

Data pobrania / dostarczenia próbki - 14.04.2008
Miejsce pobrania próbki - Dawidy – Łady, ul. Długa 49, Szkoła Podstawowa
Pochodzenie próbki - wodociąg publiczny
Punkt pobrania próbki - kran w łazience
Zleceniodawca - PSSE w Pruszkowie, ul. Łączniczek AK 7
Próbka pobrana przez - prac. PSSE
Badania wykonano w dniach - 14.04-07.05.2008

Wyniki badań chemicznych

Lp.	Oznaczenie	Jm	Numer normy/ metodyka	Wynik	Najwyższa dopuszczalna zawartość ¹⁾
Wskaźniki chemiczne					
1.	Selen	mg/l	PN-EN ISO 15586:2005+ aplikacja do aparatu VARIAN	0,001	0,010
2.	Antymon	mg/l	PN-EN ISO 15586:2005+aplikacja do aparatu VARIAN	poniżej 0,0005	0,005
3.	1,2 dichloroetan	µg/l	PB/HKL-14, wydanie 2 marzec 2006	poniżej 1,0	3

¹⁾ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. (Dz. U. nr 61, poz.417).

Odpowiedzialny merytorycznie:

mgr inż. Halina Szewczak

HE/

14.05.08

Zatwierdził:
mgr inż. Maria
Oddziału Labora-
torium Higieny Kosmetycznej

mgr Maria

14.05.08